

Gemeinde Leopoldshöhe

Der Bürgermeister



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -
Drucksache 34/2006
zur Sitzung
des Ausschusses für Jugend, Soziales
und Gleichstellung

der Gemeinde Leopoldshöhe

Fachbereich:	FB IV Bauen / Planen / Umwelt
Auskunft erteilt:	Frau Prasse / Herr Schmidt
Telefon:	05208/991-265/262
Datum:	24. November 2009

Behindertengerechte Zugänge an öffentlichen Gebäuden

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ausschuss für Jugend, Soziales und Gleichstellung	29.03.2006	

Sachdarstellung:

1. Kita Greste

Bei der Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zur Kita Greste muß ein Höhenunterschied von 0,75 m überwunden werden.

Hierfür ist eine 13 m lange Rampe notwendig. Rampen über 6,00 m Länge müssen von einem Zwischenpodest von 1,50 m Länge unterbrochen werden.

Da hierfür nur der rechte Bereich neben dem Haupteingang in Frage kommt, muß die vorhandene Wasserspielanlage an einen anderen Platz versetzt werden.

Die Kosten für diese Maßnahme schätze ich auf ca 10.000,00 €.

Die Zuwegung zum Haupteingang weist Steigungen von 7 – 9% auf. 6 % Steigung sind für Rollstuhlfahrer nur zulässig. Um zur Rampe zu gelangen muß der rückwärtige Weg benutzt werden. Hier muß dann ein Schlüssel für das Gartentor herausgegeben werden.

Die Kita Greste befindet sich im Erd- und Untergeschoß. Ein Rollstuhlfahrer könnte den Gymnastikraum und den Mittagsschlafrum nicht nutzen.

2. Aulatrakt der Grundschule Nord

Für das Erreichen der Erdgeschosebene des Aulatraktes ist eine Rampe vorhanden.

Eine fest eingebaute Rampe über den Hauptzugang (Südseite) ist aus Gründen des Platzmangels nicht möglich.

Darüber hinaus ist die Treppe als Fluchtwegmöglichkeit in ganzer Breite während der Veranstaltungen frei zu halten. Die seitlichen Treppen sind ebenfalls Notausgänge und dürfen nicht verbaut werden.

Ich empfehle aus diesem Grund die Anschaffung von zwei beweglichen Rampen, die je nach Bedarf zugelegt und wieder entfernt werden können.

