

Nr.
Bezeichnung

820000
Rathaus

Verbräuche im Berichtsjahr

	Verbrauch	Veränderung*	Kennwert	Veränderung*
Strom	53.165 kWh	-9%	23,09 kWh/m²a	-9%
Wärme unber.	150.080 kWh	-22%		
Wärme ber.	179.798 kWh	-1%	78,09 kWh/m²a	-1%
Wasser	214,71 m³	0%	0,09 m³/m²a	0%

* gegenüber dem Vorjahr




Kosten im Berichtsjahr

	Absolut	Veränderung*	Preis	Veränderung*
Strom	15.501,74 €	-5%	0,29 ct/kWh	-71%
Wärme	9.015 €	-13%	0,06 ct/kWh	11%
Wasser	464,46 €	-3%	2,16 €/m³	-3%


* gegenüber dem Vorjahr

Emissionen im Berichtsjahr



	Kohlendioxid CO ₂ [to]	Schwefeldioxid SO ₂ [kg]	Stickoxid NO _x [kg]	Staub [kg]
Strom	33,65	53,17	45,72	2,76
Wärme	12,21	4,77	7,84	0,19
Gesamt	45,86	57,93	53,56	2,95



Verbrauchsaufteilung in Prozent



Kostenaufteilung in Prozent



Nr.
Bezeichnung

401211
Grundschule Vossenack Standort Bergstein

Verbräuche im Berichtsjahr

	Verbrauch	Veränderung*	Kennwert	Veränderung*
Strom	5.827 kWh	-28%	2,54 kWh/m²a	-28%
Wärme unber.	130.750 kWh	-39%		
Wärme ber.	156.630 kWh	-23%	68,14 kWh/m²a	-23%
Wasser	197,38 m³	-2%	0,09 m³/m²a	-2%

* gegenüber dem Vorjahr




Kosten im Berichtsjahr

	Absolut	Veränderung*	Preis	Veränderung*
Strom	1.837,41 €	-24%	0,32 ct/kWh	-68%
Wärme	9.979 €	-43%	0,08 ct/kWh	-7%
Wasser	439,13 €	-4%	2,22 €/m³	-2%


* gegenüber dem Vorjahr

Emissionen im Berichtsjahr



	Kohlendioxid CO ₂ [to]	Schwefeldioxid SO ₂ [kg]	Stickoxid NO _x [kg]	Staub [kg]
Strom	3,69	5,83	5,01	0,30
Wärme	39,49	34,00	37,92	0,78
Gesamt	43,17	39,82	42,93	1,09



Verbrauchsaufteilung in Prozent



Kostenaufteilung in Prozent



Nr.
Bezeichnung

853000
Feuerwehrgerätehaus (Großhau)

Verbräuche im Berichtsjahr

	Verbrauch	Veränderung*	Kennwert	Veränderung*
Strom	1.851 kWh	-12%	12,52 kWh/m²a	-12%
Wärme unber.	18.647 kWh	-35%		
Wärme ber.	22.627 kWh	-20%	153,08 kWh/m²a	-20%
Wasser	1,81 m³	-41%	0,01 m³/m²a	-41%

* gegenüber dem Vorjahr




Kosten im Berichtsjahr

	Absolut	Veränderung*	Preis	Veränderung*
Strom	705,77 €	-7%	0,38 ct/kWh	-62%
Wärme	1.499 €	-31%	0,08 ct/kWh	6%
Wasser	144,78 €	-11%	80,06 €/m³	49%


* gegenüber dem Vorjahr

Emissionen im Berichtsjahr



	Kohlendioxid CO ₂ [to]	Schwefeldioxid SO ₂ [kg]	Stickoxid NO _x [kg]	Staub [kg]
Strom	1,17	1,85	1,59	0,10
Wärme	4,55	0,37	0,75	0,02
Gesamt	5,72	2,22	2,34	0,11



Verbrauchsaufteilung in Prozent



Kostenaufteilung in Prozent



Nr.
Bezeichnung

403200
Kindergarten (Eifelzwerge)

Verbräuche im Berichtsjahr

	Verbrauch	Veränderung*	Kennwert	Veränderung*
Strom	13.948 kWh	-19%	10,28 kWh/m²a	-19%
Wärme unber.	54.930 kWh	-45%		
Wärme ber.	66.656 kWh	-32%	49,13 kWh/m²a	-32%
Wasser	295,75 m³	-46%	0,22 m³/m²a	-46%

* gegenüber dem Vorjahr




Kosten im Berichtsjahr

	Absolut	Veränderung*	Preis	Veränderung*
Strom	4.152,69 €	-15%	0,30 ct/kWh	-70%
Wärme	4.207 €	-42%	0,08 ct/kWh	6%
Wasser	577,85 €	-41%	1,95 €/m³	8%


* gegenüber dem Vorjahr

Emissionen im Berichtsjahr

	Kohlendioxid CO ₂ [to]	Schwefeldioxid SO ₂ [kg]	Stickoxid NO _x [kg]	Staub [kg]
Strom	8,83	13,95	11,99	0,73
Wärme	13,40	1,10	2,20	0,05
Gesamt	22,23	15,05	14,19	0,78



Verbrauchsaufteilung in Prozent



Kostenaufteilung in Prozent

