STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.:

öffentlich
A 555/2010
Amt: - 82 -
BeschlAusf.: - 82 -
Datum: 26.10.2010

Den beigefügten Antrag der CDU-Fraktion leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter.

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Betriebsausschuss Immobilienwirtschaft	30.11.2010	beschließend

Betrifft: Antrag bzgl. Erneuerung des Einfahrtstores des Feuerwehrgerätehaus in Friesheim

Finanzielle Auswirkungen:

Der Antrag berührt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft auf der Ausgabenseite. Mittel stehen nicht zur Verfügung.

Unterschrift des Budgetverantwortlichen

Erftstadt, den 26.10.2010

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Tor des Feuerwehrgerätehauses in Friesheim wird regelmäßig überprüft und gewartet. Eine aktuelle Prüfung hat ergeben, dass das Tor einwandfrei geöffnet und geschlossen werden kann. Das Tor lässt sich nur dann schwer öffnen, wenn beim Schließen der Handknauf nicht betätigt wurde. Der Arretierungsbolzen rastet dann nicht in den Verschlussbügel ein.

Bei dem Gebäude ist der Abstand zwischen Torsturz und Decke so gering, dass sich bei geschlossenem Tor das obere Abschlusssegment noch im Laufschienebogen befindet. Dadurch entsteht ein Spalt zwischen Tor und Torsturz. Die Öffnung kann nicht mit einer festen Blende verschlossen werden, da dann die Durchfahrts Höhe für das Einsatzfahrzeug zu gering wäre. Die anstelle einer Blende angebrachte Gummischürze ist teilweise eingerissen und wird durch die Löschruppe erneuert.

Die Kosten für eine neue Toranlage, die wie in Gymnich und Herrig vor das Gebäude gesetzt werden müsste, betragen ca. 15.000,- €

(Dr. Rips)