

# STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.:

öffentlich

A 165/2015

Amt: - 82 -

BeschlAusf.: - 65 -

Datum: 19.03.2015

		gez. Hallstein, technische Beigeordnete	gez. Erner, Bürgermeister	12.05.2015
Kämmerer	Dezernat 4	Dezernat 6	BM	Datum Freigabe -100-
gez. Dr. Risthaus				
Amtsleiter	RPA			

Den beigefügten Antrag der SPD-Fraktion leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter.

## Beratungsfolge

## Termin

## Bemerkungen

Betriebsausschuss Immobilien	02.06.2015	beschließend
------------------------------	------------	--------------

Betrifft: **Antrag bzgl. Verkehrssicherungspflicht am DFB Minispielfeld in Gymnich**

@SONDER@

Unterschrift des Budgetverantwortlichen

Erfstadt, den

## Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ballfangzaun am Kleinspielfeld der Grundschule Gymnich besteht ist im unteren Teil aus Stabgitterzaun ausgeführt, der im oberen Teil durch ein Ballfangnetz ergänzt wird. Stabgitterzaun und Netz sind derzeit nicht ausreichend miteinander verbunden, so dass an dieser Stelle Bälle eingeklemmt werden können.

Ich habe mit einer Fachfirma die Anlage vor Ort überprüft. Die Firma wird ein Angebot erstellen, das Netz besser mit dem Stabgitterzaun zu verbinden. In diesem Zusammenhang soll dann auch das Ballfangnetz an den beiden Toren repariert bzw. erneuert werden. Ich werde die entsprechenden Aufträge erteilen, sobald mir das Angebot vorliegt.

In Vertretung

(Hallstein)