

ADU cologne Institut für Immissionsschutz GmbH
Am Wassermann 36 • D-50829 Köln

Architekturbüro Zepp
Frenzenstraße 43
50374 Erfstadt-Lechenich



Hauptsitz Köln

Am Wassermann 36
D-50829 Köln

Telefon (0221) 943811 - 0
Telefax (0221) 94395 - 48

E-Mail info@adu-cologne.de
Internet www.adu-cologne.de

Ihr Zeichen/Nachricht vom

Unsere Zeichen

Telefon-Durchwahl

Datum

bj/wp

s.o.

25. April 2016

**Projekt: Bauvorhaben: "Neubau und Erweiterung der Hotelrestauration,
Bonner Straße 41 - 41a" im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
Nr. 178, E. - Lechenich**

**Untersuchungsgegenstand: Überprüfung der Ergebnisse der schalltechni-
schen Untersuchung B1510091-01 vom 19.04.2016
im Hinblick auf die geplante Verschiebung des
Biergartens an die östliche Grundstücksgrenze**

Unsere Projekt-Nr.: K1510091-02(1)_ver25Apr2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

aktuelle Berechnungen zeigen, dass ein Heranrücken des Biergartens an die Lärm-
schutzwand (östliche Grundstücksgrenze, siehe Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 178 vom 12.04.2016) hinsichtlich der in der schalltechnischen Untersuchung
B15100091-01 vom 19.04.2016 in Bezug auf den Immissionsschutz dargestellten
Ergebnisse keine negativen Auswirkungen erwarten lässt.


Voraussetzung dafür ist jedoch weiterhin, die vollumfängliche Überdachung des Bier-
gartens (siehe Punkt 8.4 der schalltechnischen Untersuchung B15100091-01).

Mit freundlichen Grüßen

ADU cologne Institut für Immissionsschutz GmbH



(Dr. W. Pook)



(B. Jäger)

.