

Herrn StV  
Bernd Bohlen  
Lambertusstraße 69

50374 Ertstadt

nachrichtlich allen Stadtverordneten

Dienststelle Telefax 02235/409-505	Ansprechpartner/-in Telefon-Durchwahl	Mein Zeichen Ihr Zeichen	Datum
Eigenbetrieb Immobilien Holzdamn 10	Dr. Risthaus 0 22 35 / 409-417		30.04.2018

			gez. Erner, Bürgermeis- ter
Amtsleiter			BM / Dezernent

<b>Ihre Anfrage vom 02.05.2018</b>	<b>öffentlich</b>	<b>F 238/2018</b>
<b>Rat</b>		04.07.2018

Betrifft: **Anfrage bzgl. Ergebnis der Schadstoffuntersuchung im Schulzentrum Lechenich**

Sehr geehrter Herr Bohlen,  
im Januar 2018 wurde ein Ingenieurbüro mit der Schadstoffuntersuchung im Schulzentrum Lechenich beauftragt. In einem ersten Untersuchungsschritt wurden alle Gebäudeteile begangen. Dabei wurden zahlreiche Proben von offen zugänglichen Stellen entnommen und labortechnisch auf Schadstoffe untersucht. In einem zweiten Untersuchungsschritt, voraussichtlich in den Sommerferien 2018, werden Bauteilöffnungen vorgenommen und in diesem Zusammenhang weitere Materialien in den Konstruktionen erfasst.

Entsprechend liegt noch kein abschließender Bericht über die Ergebnisse vor. Aufgrund der bislang vorliegenden Laboranalysen ergibt sich derzeit folgender Sachstand:

- Im Schulzentrum Lechenich sind keine Materialien vorhanden, die eine kurz- oder mittelfristige Sanierung einzelner Bauteile erforderlich machen.
- Wie in allen städtischen Gebäuden sind auch im Schulzentrum Lechenich gefahrstoffhaltige Materialien verbaut. Es handelt sich z.B. um Asbest in gebundener Form oder um PCB-haltige Dichtungsmassen in Außenfugen. Im derzeitigen Zustand geht von diesen Materialien keine Gefahr für die Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung aus. Im Zuge der Sanierung des Schulzentrums wird angestrebt, gefahrstoffhaltige Materialien möglichst vollständig zu entfernen.
- Es sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Aufwendungen für Schadstoffsanierungen erforderlich, die eine Anpassung der Kostenschätzung für die Sanierung des Schulzentrums Lechenich erforderlich machen.

In Vertretung

(Hallstein)