

Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses
am 21.11.2013 im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Große Rurstraße 17, 52428 Jülich

4. Brandschutz Stadthalle, Düsseldorfer Straße

(Vorlagen-Nr.440/2013)

Herr Spennes, Ing.-Büro BFT, Cognos stellt die untersuchten Varianten vor. Durch den Ausfall der Brandmeldeanlage haben sich die Prioritäten verschoben. Der Ausfall der Anlage lässt sich für kurzfristige Einzelveranstaltungen durch eine Brandwache der Feuerwehr überbrücken, sodass die kommenden Karnevalsveranstaltungen gesichert sind. Dies stellt aber keine dauerhafte Lösung dar.

Auf entsprechende Fragen von StV Cremerius erläutert Herr Spennes dass auch durch die Schaffung einer weiteren Fluchttüre im Foyer nicht auf einen weiteren, ausreichend dimensionierten Fluchtweg im Obergeschoss verzichtet werden kann. Eine Nutzung des Foyers bei Veranstaltungen im Obergeschoss sei nicht möglich.

Herr Heuter führt aus, dass man sich auf die Umsetzung der 1 Variante konzentrieren wolle. Die 2. Variante sei mit Kosten von 250.000,-- € zu teuer.

Der Bericht des Ing.-Büros ist als Anlage beigelegt.

Beschluss:

Ohne Abstimmung

Entfällt