

Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Bau
am 01.06.2015 im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Große Rurstraße 17, 52428 Jülich

2.2 Brandschutz Stadthalle

(Vorlagen-Nr.247/2015)

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.

Mitteilung:

In der Sitzung des Planungs-,Umwelt- und Bauausschusses vom 06.05.2015 bat der Ausschußvorsitzende um Prüfung, welche Bereiche mit der in der Stadthalle vorhandenen Heizungsanlage versorgt werden.

Im Bereich des Galerieschosses befindet sich eine Heizungsanlage, bestehend aus 2 Kesselanlagen. Diese versorgen die Be- und Entlüftungsanlage sowie die statischen Heizflächen der Räumlichkeiten des TTC.

Die Kesselanlage im Dachgeschoss des Gebäudes dient ausschließlich der Beheizung der vorhandenen 2 Wohnungen, die derzeit von Asylbewerbern genutzt wird.

Die Beheizung der Stadthalle für die statischen Heizflächen sowie für die Lüftungsanlage erfolgt aussch. von der Zentrale in der ehem. Sonderschule.