

**Schorr, Axel**

---

**Von:** Rehers, Bernard  
**Gesendet:** Mittwoch, 22. April 2015 11:36  
**An:** Schorr, Axel  
**Betreff:** WG: Bebauungsplan Kirchbrg Nr. 14 " Ortseingang"

141

---

**Von:** Juchems Pascal [Pascal.Juchems@regionetz.de]  
**Gesendet:** Mittwoch, 22. April 2015 10:42  
**An:** Rehers, Bernard  
**Betreff:** RE: Bebauungsplan Kirchbrg Nr. 14 " Ortseingang"

**Bebauungsplan Kirchberg Nr. 14 „ Ortseingang“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Information und teilen Ihnen hierzu mit, dass unsererseits gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes grundsätzlich keine Bedenken bestehen.

Wir weisen darauf hin, dass bestehende Versorgungs- und Anschlussleitungen bzw. Kabel entsprechend der Richtlinien zu sichern und die Mindestabstände einzuhalten sind.

Außerdem machen wir darauf aufmerksam, dass entsprechend der Richtlinien (DVGW-Regelwerk GW 125) bei geplanten Anpflanzungen von Baumgruppen im Trassenbereich von Versorgungsleitungen bzw. Kabel seitens des Veranlassers Schutzmaßnahmen erfolgen müssen und durch Anpassung der Straßenkappen entstehende Kosten vom Veranlasser im vollen Umfang zu tragen sind.

Bestandspläne erhalten Sie über unsere Internetplanauskunft. Diese finden Sie auf der Homepage der regionetz GmbH unter Onlineservice / Leitungsauskunft.

Spätestens vor der Bauausführung sind gültige Bestandspläne aller Versorgungsarten der regionetz sowie der betriebsgeführten Unternehmen und eine Leitungsschutzweisung über unsere Internetplanauskunft(s.o.) einzuholen.

Wir bitten Sie, uns auch weiterhin an den laufenden Verfahren zu beteiligen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Freundliche Grüße**

**I. A. Pascal Juchems**

Elektrotechnikmeister  
Sachgebiet TP-IP  
Planung/ Liegenschaften

regionetz GmbH  
Zum Hagelkreuz 16  
52249 Eschweiler

Tel.: +49 (0) 2403 701 1243  
Fax: +49 (0) 2403 701 52 1243  
Mobil: +49 (0) 170 33 54 089  
mailto: pascal.juchems@regionetz.de  
www.regionetz.de